

Hei

Aila-myrskyn kovien tuulien jälkeen kävin 21.9.2020 katselmoimassa kiinteistöllänne sijaitsevan ulkorakennuksen korjauksen etenemisen. Voimakas tuuli oli poistanut osan sääsuojasta katolta. Mielestäni kevytpeite ei ole riittävä sääsuojaus katon korjauksen yhteydessä. Suojapeitteeksi sopii ns. keskiraskaat suojapeitteet, jotka on valmistettu polyeteenistä (PE). Paino on 250 g/m². Katselmuksessa totesin sääsuojauksen olevan riittämätön lisävaurioiden estämiseksi.

Karkkilan ympäristölautakunnan 10.6.2020 päätöksellä on velvoittanut kiinteistön omistajaa kunnostamaan kiinteistöllä 224-10-7-3, osoitteessa Fagerkullankatu 4, Karkkila sijaitsevan ulkorakennuksen 24.8.2020 mennessä sellaiseen kuntoon, että veden ja lumen pääsy rakenteisiin estyy, lisävaurioiden synty estetään ja että rakennuksen julkisivu täyttää kohtuulliset kaupunkikuvalliset vaatimukset.

Karkkilan ympäristölautakunnan kokouksessa 8.10.2020 käsitellään päävelvoitteen noudattamisen tehosteeksi määrätystä 2000 euron uhkasakkoon tuomitsemisesta. Toivottavasti saatte katon kunnostuksen tai suojauksen parantamisen suoritettua ennen kokouksen päivämäärää.

Ystävällisin terveisin

Petri Iivari
vastaava rakennustarkastaja

petri.iivari@karkkila.fi

050 405 2816

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 B

03600 Karkkila

www.karkkila.fi

www.facebook.com > Me Karkkilalaiset – Karkkilan kaupunki

Instagram: @meidankaikkienkarkkila

